

РАЗЯСНЕНИЯ

по зададени въпроси

Във връзка с участие в обществена поръчка с предмет
„Доставка на строителни материали”

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Доставка във военно формирование 52590 – Ямбол

1. Позиция № 2 – Шпакловъчна смес – в торби по 25 кг.

Въпрос: Шпакловъчната смес на варова или на циментова основа е?

Отговор: На циментова основа.

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Доставка във военно формирование 46700 – Сливен

1. Позиция № 3 – Тръба стоманена – външен диаметър 110 мм., дебелина на стената 14 мм., АСт.3

Въпрос: Да считаме ли, че се отнася за стандартен външен диаметър 108 мм.?

Отговор: Да.

2. Позиция № 4 - Тръба стоманена – външен диаметър 90 мм., дебелина на стената 2 мм., АСт.3.

Въпрос: Да считаме ли, че се отнася за стандартен външен диаметър 89 мм.?

Отговор: Да.

3. Позиция № 5 - Тръба стоманена – външен диаметър 90 мм., дебелина на стената 4 мм., АСт.3.

Въпрос: Да считаме ли, че се отнася за стандартен външен диаметър 89 мм.?

Отговор: Да.