

РАЗЯСНЕНИЯ

по зададени въпроси във връзка с обществена поръчка с предмет
„Доставка на строителни материали”

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Позиция 8

Ламарина LT – дебелина 3 мм, височина на вълната 10мм.

Позиция 9

Гумена уплътняваща лента – за покрив за уплътняване на LT ламарината.

Позиция 29

Балатум – трябва да отговаря на зададените изисквания.

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Позиция 13

Пирони – размерът трябва да бъде ф8x220 мм .

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Позиция 21

Балатум – трябва да отговаря на зададените изисквания.

Позиция 44

Припой – калаено – оловен, за запояване на улуци от поцинкована ламарина.