

## РАЗЯСНЕНИЯ

### ПО ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА „КЛИМАТИЦИ”

За колонните климатици може да се приложат коефициентите за енергийна ефективност EER и COP за енергиен клас A/A, които са  $EER > 3,2$  и  $COP > 3,6$ .

Стенните климатици трябва да отговарят на изискванията за сезонни коефициенти за енергийна ефективност SEER и SCOP посочени в техническата спецификация към документацията.