

РАЗЯСНЕНИЯ

по зададени въпроси

Във връзка с участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на електроматериали, принадлежности и др. /включително ел. табла/”.

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

1. Позиция №1 - Термоконтролер.
Въпрос: Какъв тип?
Отговор: за електрически бойлер или печка до 200 градуса.
2. Позиция №2 - Термодвойка.
Въпрос: Какъв тип?
Отговор: Сонда за термоконтролер.
3. Позиция №51, 52 и 53 – Изолационна хартия.
Въпрос: От какъв материал следва да бъде изолационната хартия
Отговор: Изолационна лента за пренавиване на ел. двигател (пелипан).

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

1. Позиция № 24 – Крушки енергоспестяващи, 50 – 60 W- цокъл E27.
Въпрос: Мощност 50 – 60 W или еквивалентна на 50 – 60 W, за какви осветителни тела?
Отговор: Енергоспестяващите крушки да с мощност еквивалентна на 50 – 60 W. За стандартни лампи 220V с фасунга с цокъл E27. Цокъл с Едисонова резба 27мм (27 мм основа на крушката), стандартен цокъл.
2. Позиция № 42 – Луминесцентни лампи E-27-160W.
Въпрос: Въпросните луминесцентни лампи за какви осветителни тела са?
Отговор: Енергоспестяващите крушки с мощност еквивалентна на 160 W, за стандартни осветителни тела 220V, с фасунга с цокъл E27. (стандартен цокъл).

СТАРШИ ЕКСПЕРТ
В СЕКТОР „ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
НА КОМАНДВАНЕТО НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
МАЙОР

ВАСИЛ ТОДОРОВ

17.07.2017 г.